

Das Gemeindewasserwerk informiert:

Information des Mindestumfanges Wasserparameter für den Verbraucher

Zusammenfassende Beurteilung der zu untersuchenden Messwerte folgender ausgewählter Parameter

Im Versorgungsbereich Aarbergen-Kettenbach für das Jahr 2021

Stand: 22.06.2021

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Gesamthärte	°dh	18,0°	
Härtebereich		hart	
pH-Wert		7,72	6,5 – 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	617	2.500
Nitrat	mg/l	0,5	50
Nitrit	mg/l	<0,02	0,5
Natrium	mg/l	11,2	200
Calcium	mg/l	90,0	
Magnesium	mg/l	23,5	
Kalium	mg/l	1,7	
Chlorid	mg/l	15,0	250
Eisen	mg/l	<0,01	0,2
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Sulfat	mg/l	59	250

Im Versorgungsbereich Aarbergen-Michelbach für das Jahr 2021

Stand: 23.06.2021

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Gesamthärte	°dh	11,4°	
Härtebereich		mittel	
pH-Wert		7,46	6,5 – 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	430	2.500
Nitrat	mg/l	5,8	50
Nitrit	mg/l	<0,02	0,5
Natrium	mg/l	11,8	200
Calcium	mg/l	50,4	
Magnesium	mg/l	18,8	
Kalium	mg/l	1,1	
Chlorid	mg/l	16,0	250
Eisen	mg/l	<0,01	0,2
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Sulfat	mg/l	43	250