Verbraucherinformation 2026

Alle Werte wurden von einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle ermittelt und stellen das Analyseergebnis August 2026 dar.

AARBERGEN
Vielfalt leben

Versorgungsbereich:	Einheit:	Kettenbach	Michelbach	Hausen	Rückershausen	Panrod	Daisbach
pH-Wert:		7,53	7,50	7,68	7,92	7,91	7,61
Leitfähigkeit: bei 25°C	µS/cm	588	427	649	504	351	505
Nitrat: Grenzwert: 50 mg/l	mg/l	4,7	7,3	3,7	18,1	27,6	17,8
Nitrit: Grenzwert: 0,5 mg/l	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Natrium: Grenzwert: 200 mg/l	mg/l	12	10,2	8,7	11	8,2	9,4
Calcium: Grenzwert: kein Grenzwert	mg/l	74	48,7	89,4	59,5	36,9	51,8
Magnesium: Grenzwert: kein Grenzwert	mg/l	21,3	16,6	23,9	18	11,3	21,4
Kalium: Grenzwert: kein Grenzwert	mg/l	1,4	1,2	1,8	2,2	1	1,4
Chlorid: Grenzwert: 250 mg/l	mg/l	17	13,4	15	18,3	17,6	14,5
Sulfat: Grenzwert: 250 mg/l	mg/l	45	40	64	33	19	34
Fluorid: Grenzwert: 1,5 mg/l	mg/l	< 0,2	0,2	0,3	0,2	< 0,2	< 0,2
Eisen: Grenzwert: 0,2 mg/l	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,03	0,05
Mangan: Grenzwert: 0,05 mg/l	mg/l	< 0,005	<0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Arsen: Grenzwert: 0,01 mg/l	mg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Gesamthärte:	°dH	15,3	10,6	18	12,5	7,8	12,2
Härtebereich:		hart	mittel	hart	mittel	weich	mittel

weich: weniger als 1,5 Millimol Caiciumcarbonat je Liter (entspricht weniger als 8,4 °dH)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Caiciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
hart: mehr als 2,5 Millimol Caiciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)

Hinweis:
Aufgrund von Verbundnetzen bzw. variablen Mischungsverhältnissen kann es zu Schwankungen in der Wasserhärte kommen.